

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エムジー	
製造者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エムジー	
品名	温度変換器	
型式の名称	27HU-B	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6	
防爆記号	Ex d IICT6	
適用基準		
定格	電源 DC 1.2 ~ 3.2 V 出力電流 DC 4 ~ 20 mA 入力電圧 DC 1 V 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC17543 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2021年 3月22日から 2024年 3月21日まで	試験認証部 後藤 隆
	2024年 3月22日から 2027年 3月21日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2006年 3月22日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

同 一 型 式 一 覧 表

型式の名称	定 格	備 考
27HU-B	電 源 DC12~32V 出力電流 DC4~20mA 入力電圧 DC1V 周囲温度 60℃	表示器有
	電 源 DC8~28V 出力電流 DC4~20mA 入力電圧 DC1V 周囲温度 60℃	表示器無

備考) 表中の は、検定供試品を示す。