

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エムジー	
製造者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エムジー	
品名	指示計	
型式の名称	43AL1-B-8T00	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6	
防爆記号	Ex d IICT6	
適用基準	工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2008） JNIOSH-TR-NO.43	
定格	電圧 DC48V 電流 DC4～20mA 周囲温度 -20℃～+60℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC21230 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2018年10月7日から 2021年10月6日まで	試験部 後藤 隆
	2021年10月7日から 2024年10月6日まで	試験部 後藤 隆
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2015年10月 7日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長