





eurofins



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者： ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国	
申請者	大阪府大阪市西成区南津守五丁目2番55号 株式会社エムジー
製造者	大阪府大阪市西成区南津守五丁目2番55号 株式会社エムジー
品名	温度変換器
型式の名称	B6U-B、B6U2-B
防爆構造の種類	耐圧防爆構造
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIC, T6, Gb
製品上の Ex マーキング	Ex db IIC T4/T5/T6 Gb Tamb = -20°C ~60°C
定 格	別紙1のとおり
使用条件	なし
型式検定合格番号	CML 19JPN1255
有効期間	2019年09月16日 から 2022年09月15日まで 
	2022年09月16日 から 2025年09月15日まで 

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2024年01月09日

型式検定実施者：ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員



別紙 1 型式及び定格

B6Ux-B - a b c d e f

オプション	任意	防爆に影響のないオプション (例: 色、塗装方向)
ケース	無記入	アルミニウムダイキャスト
	/S	ステンレス鋳物
オプション	任意	防爆に影響しないオプション (例: 据付方法)
電気配線接続口	0	G1/2
	1	1/2 NPT
	2	M20 x 1.5
液晶表示器	0	なし
	1	付属
防爆認定	0	なし
	9	労検耐圧防爆
型式	なし	B6U-B
	2	B6U2-B

電気定格:

電源電圧 DC12~28V

出力電流 4~20 mA