


防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者: ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国		
申請者	大阪府大阪市西成区南津守五丁目2番55号 株式会社エムジー	
製造者	大阪府大阪市西成区南津守五丁目2番55号 株式会社エムジー	
品名	温度変換器	
型式の名称	B6U-B、B6U2-B	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIC, T6, Gb	
製品上の Ex マーキング	Ex db IIC T4/T5/T6 Gb Tamb = -20°C ~60°C	
定 格	別紙1のとおり	
使用条件	なし	
型式検定合格番号	CML 19JPN1255	
有効期間	2019年09月16日から 2022年09月15日まで	
	2022年09月16日から 2025年09月15日まで	
	2025年09月16日から 2028年09月15日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2025年09月16日

型式検定実施者: ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員



別紙 1 型式及び定格
B6Ux-B – a b c d e f

B6Ux-B – a b c d e f	オプション		任意	防爆に影響のないオプション（例：色、塗装方向）
	ケース	無記入	アルミニウムダイカスト	
		/S	ステンレス鋳物	
	オプション		任意	防爆に影響しないオプション（例：据付方法）
	電気配線接続口	0	G1/2	
		1	1/2 NPT	
		2	M20 x 1.5	
	液晶表示器	0	なし	
		1	付属	
	防爆認定	0	なし	
		9	労検耐圧防爆	
	型式	なし	B6U-B	
		2	B6U2-B	

電気定格：
電源電圧 DC12～28V

出力電流 4～20 mA