

# ラック収納形変換器 10・RACK シリーズ

## 取扱説明書

共通給電・給気形、横河電機製 DCS 用コネクタ付  
ネスト

形式  
10BXC-28

### ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

#### ■梱包内容を確認して下さい

・ネスト ..... 1台

#### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうかスペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

#### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

### ご注意事項


#### ●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力  
スペックラベルで定格電圧をご確認下さい。  
交流電源：形式表示範囲の電圧で使用可能  
47～63 Hz、130 VA 以上


直流電源：定格電圧 ±10%、2.5 A 以上

- 変換器の挿抜は、ネストのガイドに沿って行って下さい。
- 長期間稼働運転でご使用の場合は、2重化電源・2系統電源モデルを選択して下さい。
- 電源警報出力（2重化・2系統電源時のみ付きます）の接点容量は、AC 250 V / DC 30 V 3 A です。
- 本器の設置には次のような場所をお選び下さい。
  - ・屋内で、周囲温度が -5～+55℃の場所  
（交流電源タイプは 0～50℃）
  - ・湿度が 30～90%RH で結露しない場所
  - ・雨や水のかからない場所
  - ・腐食性ガス、粉塵や振動のない場所
- 変換器は必ずネストにねじ止めをしてご使用下さい。

### 各部の名称



### 取付方法 (単位: mm)




(注) ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。  
※ ( )内は JIS 規格

# 接 続


各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)



※1、交流電源用のときのみ付きます。またシングル電源のときはPWR1のみ付きます。  
 ※2、2重化、2系統化のときのみ付きます。

## 端子接続図



※1、シングル電源使用時は警報出力は付きません。

## コネクタ対応表

入出力コネクタ：日本航空電子工業製

PS40PE - D4T1 - PN1

CN1：VM□ / PM1用

CN2：VM□ / PM1用（2重化使用時）

10・RACKのロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VM1 / PM1 / VM4 カードの入力、出力点番号															
CN1、CN2															
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
VM2 カードの入力点番号								VM2 カードの出力点番号							
CN1、CN2								CN1、CN2							

コネクタと接続される信号は、変換器の入力信号または第2出力信号です。

## ●コネクタ対応表

ピン番号	ユニット信号	ピン番号	ユニット信号
40	ch.1+	24	ch.9+
39	ch.1-	23	ch.9-
38	ch.2+	22	ch.10+
37	ch.2-	21	ch.10-
36	ch.3+	20	ch.11+
35	ch.3-	19	ch.11-
34	ch.4+	18	ch.12+
33	ch.4-	17	ch.12-
32	ch.5+	16	ch.13+
31	ch.5-	15	ch.13-
30	ch.6+	14	ch.14+
29	ch.6-	13	ch.14-
28	ch.7+	12	ch.15+
27	ch.7-	11	ch.15-
26	ch.8+	10	ch.16+
25	ch.8-	9	ch.16-
1～8は不使用			

## 供給空気配管

収納台数が16台で空気供給量が960NL/min必要な場合は、エアヘッドからネスト空気圧供給口までの空気配管を長さ3m以内とし、内径10mm以上の銅管またはナイロンチューブを空気圧供給口の直前まで2本使用して下さい。

収納台数が9台以下の場合、上記配管が1本でも使用可能です。

エアヘッドからの配管立上がり部には、保守用にストップ弁を設けて下さい。

本器の取付に先立ち、供給空気配管のブローを行い、配管内のゴミ等を充分に取除いて下さい。供給空気は、清浄で乾燥した空気を使用して下さい。水、油、ゴミ等が入らないよう空気供給装置を選定して下さい。本器の供給空気圧口はRc 3/8めねじです。

注意！ 接続口の締付トルクは1.5N・m以上にならないようにして下さい。

## 点検

- 端子接続図に従って結線がされていますか。
- 供給電源の電圧は正常ですか。  
電源端子①+、②-間に正常な電圧が供給されていますか。また、供給電源には、リップル含有率が10%p-p以下のものを使用して下さい。
- 警報出力は正常ですか。  
(供給電源が2重化、2系統時のみ)  
停電時および電源ユニットダウン時に警報接点が出力されます。負荷がAC 250V 3A/DC 30V 3A以下か確認して下さい。
- 取付、環境条件は正常ですか。  
以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

## 保守

交流電源タイプの場合、保守用として(HDC4-□-R)をご用意しています。2重化電源・2系統電源は片側のスイッチング電源がダウンしたとき、警報接点が出力され(ダウン時接点 開)LEDも消灯します。


お早めにスイッチング電源を交換して下さい。

なお、電源寿命の規準は平均周囲温度35℃、負荷条件1.0Aにおいて10年となっています。

(注) 周囲温度・負荷条件が変化すると電源寿命が変化しますのでお問い合わせ下さい。

## ■スイッチング電源(HDC4-□-R)の取換方法

- スイッチング電源に通電されている交流電源を切して下さい。
- 端子番号①、②と④、⑤に接続されている電線を取外して下さい。
- ④の取付ねじ2ヶ所を外して下さい。
- ネストからスイッチング電源を取外して下さい。
- 新しいスイッチング電源を取外し、上記の作業と逆の順序で取付けて下さい。



- A：取付ねじ  
1：DC 24V (+)  
2：DC 24V (-)  
3：FG  
4：交流電源 (V)  
5：交流電源 (U)

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。