

共通機器		
取扱説明書	クランプ式交流電流センサ	形式 CLSB

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

- ・クランプ式交流電流センサ ..... 1台

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

## ご注意事項

### ●取扱いについて

- ・取付または取外を行う場合は、危険防止のため必ず、入力信号を遮断して下さい。通電中はコアが吸着し、外しにくくなる場合があります。
- ・出力には過電圧クランプ素子を内蔵していますが、長時間の開放は避けて下さい。


### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が-10～+55℃を超えるような場所、周囲湿度が30～90% RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

### ●配線について

- ・配線（出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

## 各部の名称



注、形式により形状が異なります。

## 取付方法

### ■入力線の取付


- ①爪を外して先端部を開け、入力線を穴に通して下さい。電力変換器など、極性のある変換器で使用する場合は、入力極性（K、L）に注意して接続して下さい。
- ②先端部を元に戻し、異物を挟まないように注意して、爪を確実に止めて下さい。
- ③本体は入力線に結束バンド等で固定して下さい。

## 接 続


各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

### 外形寸法図 (単位: mm)


#### ■ CLSB - R5




#### ■ CLSB - 20




#### ■ CLSB - 05




#### ■ CLSB - 40



#### ■ CLSB - 10



#### ■ CLSB - 60



## 配 線

### ■出力線の配線

出力線は、AWG22より太いものをツイストして、30 m以内でご使用下さい。

電力変換器など、極性のある変換器で使用する場合は、出力極性 (K、L) に注意して接続して下さい。

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

## 点 検

- ①接続図に従って結線がされていますか。
- ②入力信号は正常ですか。
- ③出力信号は正常ですか。