

ボックス形 電力用トランスデューサ L・UNITシリーズ

取扱説明書

補助電源不要、平均値整流

小形交流電圧トランスデューサ

形式

LEPA

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

梱包内容を確認して下さい

・変換器 1台


形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

各部の名称




取付方法

DIN レール取付の場合

本体はスライダのある方を下にして下さい。

本体裏面上側フックをDIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナストライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。



壁取付の場合

次ページの外形寸法図を参考に行ってください。

点 検

- 端子接続図に従って結線がされていますか。
- 入力信号は正常ですか。
- 入力値が0～110%の範囲内であれば正常です。
- 出力信号は正常ですか。
- 負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調 整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

調整方法

校正の場合は本器の許容差に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後10分以上経過してから行って下さい。

- 模擬入力信号を100%相当値に設定し、SPANで出力を100%に合わせます。

調整範囲は95～105%です。

ご注意事項

取扱いについて

本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、入力信号を遮断して下さい。

設置について

- 塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- 振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- 周囲温度が-10～+55℃を越えるような場所、周囲湿度が30～85%RHを越えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

配線について

- 配線(入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

その他

- 本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

校 正

10分以上通電した後、入力信号を5、25、50、75、100%順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ5、25、50、75、100%であり、規定の許容差内であることを確認して下さい。出力信号が許容差から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。