

リモートI/O変換器 R3 シリーズ		
取扱説明書	絶縁 4 点、高精度、コネクタ形スプリング式端子台	形 式
	測温抵抗体入力カード	R3S-RS4A

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・測温抵抗体カード1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●ホットスワップについて

・カードの交換は他のカードに影響を及ぼしません。このため、電源を入れたままの交換が可能となります。ただし、複数のカードを同時に交換することは大きな電源変動を起こす可能性があります。交換は 1 台ずつ行って下さい。

●取扱いについて

・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

●設置について

・屋内でご使用下さい。
 ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
 ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
 ・周囲温度が -10 ~ +55℃ を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所での使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
 ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他


・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

取付方法


ベース（形式：R3-BS□）をお使い下さい。

各部の名称


■前面図



■側面図



各種設定用ディップスイッチ



■状態表示ランプ

RUN 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED

内部通信バス 1 正常時、赤色点灯
内部通信バス 2 正常時、緑色点灯
バス 1 およびバス 2 が共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。

ERR 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED

バーンアウト発生時、赤色点灯
正常動作時、緑色点灯

■ディップスイッチの設定

(*) は工場出荷時の設定

本体側面にあるディップスイッチにて、入力ごとの測温抵抗体、バーンアウト、温度単位および変換速度を設定することができます。

●測温抵抗体設定 (SW1、2)

入力信号 1 (SW1)		入力信号 2 (SW1)		入力信号 3 (SW2)				入力信号 4 (SW2)		測温抵抗体の種類
1	2	3	4	5	6	7	8			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Pt 100 (*) (JIS '97、IEC)	
ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Pt 100 (JIS '89)	
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	JPt 100 (JIS '89)	
OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Pt 1000	

注 1) 誤作動の原因となりますので、上記以外の設定では使用しないで下さい。

●バーンアウト設定 (SW3-1)

SW3-1	バーンアウト
OFF	上方 (*)
ON	下方

●温度単位設定 (SW3-2、3)

SW3		温度単位
2	3	
OFF	OFF	℃ (*)
ON	OFF	°F

注 2) 誤作動の原因となりますので、上記以外の設定では使用しないで下さい。

●変換速度設定 (SW3-4)

SW3-4	変換速度
OFF	250 ms (*)
ON	1 s

コンフィギュレータソフトウェア設定

コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。

コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）の使用方法については、R3CONの取扱説明書をご覧ください。

■チャンネル個別設定

項目	設定可能範囲	出荷時設定
Zero Scale (0 % スケーリング値)	-32000～+32000	0
Full Scale (100 % スケーリング値)	-32000～+32000	10000
Zero Adjust (ゼロ調整(バイアス))	-320.00～+320.00	0.00
Full Adjust (スパン調整(ゲイン))	-3.2000～+3.2000	1.0000
Zero Base (0 % 温度設定)	測温抵抗体の種類による。	0.00
Full Base (100 % 温度設定)	測温抵抗体の種類による。	0.00
Unused (入力の未使用設定)	0: 使用可 1: 未使用	0: 使用可


■チャンネル一括設定

項目	設定可能範囲	出荷時設定
Limit (スケーリング有効時の入力範囲)	チェックなし: -15 % 以上かつ 115 % 以下 に相当するスケール値に制限 チェックあり: スケール値で制限	チェックなし


接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)



端子接続図



- ※1、2重化通信形のと時のみ付きます。
- ※2、シールド線を使用する場合は、SLD端子に接続し、20番端子のSLDを接地して下さい。
- 注) 未使用端子は使用しないで下さい。

■電線の接続について

適用電線サイズ

- ・単線：0.2 ~ 1.0 mm²
- ・より線：0.2 ~ 1.5 mm² (接触不良の原因になりますので、半田上げはしないで下さい)

・棒端子


- プラスチックスリーブなし：0.25 ~ 1.5 mm²
- プラスチックスリーブあり：0.25 ~ 0.75 mm²

電線の被覆は10mm剥離して下さい。



■未使用入力の処理

使用しない入力には下記のように、抵抗器を入力端子に接続して下さい (测温抵抗体設定はPt 100にして下さい)。




未使用の入力端子に抵抗器が接続されていない場合、ERR表示ランプが赤色に点灯し、PLC等にバーアウトフラグがセットされます。コンフィギュレータソフトウェア (形式：R3CON) を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です。

●接続方法


下図のように、ドライバで溝を押した状態で電線の先が奥に当たるまで挿入します。

被覆部を端子に挟まないように注意して下さい。



入力データ

■アナログデータ（温度データ）



16ビットのバイナリデータ

温度単位が摂氏（℃）の場合は、100倍した値（例えば25.5℃の場合は“2550”）がデータとなります。
 温度単位が華氏（°F）の場合は、10倍した値（例えば135.4°Fの場合は“1354”）がデータとなります。
 負の値は2の補数で表します。

入力部端子台

端子番号	内容
1	INA1
2	INB1
3	INb1
4	SLD
5	INA2
6	INB2
7	INb2
8	SLD
9	NC
10	NC
11	INA3
12	INB3
13	INb3
14	SLD
15	INA4
16	INB4
17	INb4
18	SLD
19	SLD
20	SLD

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。