

<b>リモートI/O R7K4F シリーズ</b>		
<b>取扱説明書</b>	MECHATROLINK-I/-II用、プラス/マイナスコモン(NPN/ PNP 対応) 接点32点入力、ねじ端子台	<b>形式</b>
	<b>少点数入出力ユニット</b>	<b>R7K4FML-6-DA32</b>

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

- ・接点入力ユニット .....1台
- ・壁取付用スライダ .....2個

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

## ご注意事項

### ●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体でCEマーキングへの適合を確認していただく必要があります。

### ●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電流  
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。  
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合  
24 V DC  $\pm$  10 %、約 55 mA

### ●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
- ・端子台を取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
- ・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が 0 ~ 55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


### ●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
- ・感電防止のため、必ず端子カバーを閉じて下さい。

### ●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

## 各部の名称



### ■状態表示ランプ

ランプ名	表示色	動作
PWR	緑色	内部電源正常時点灯
ERR	赤色	局アドレス設定異常時点灯
SD	緑色	データ送信時点灯
RD	緑色	データ受信時点灯

### ■接点入力状態表示ランプ

各入力の状態をランプ（緑色）で表示します。

ON：点灯

OFF：消灯

### ■局アドレス設定

局アドレス（16進数）の上位桁を左のロータリスイッチで、下位桁を右のロータリスイッチで設定します（60H～7FH\*<sup>1</sup>）。

（工場出荷時設定：61H）



### ■動作モード設定

#### ●MECHATROLINK 設定 (SW1-1、2)

MECHATROLINK-IまたはMECHATROLINK-IIと伝送バイト数をSW1-1、2で設定します。

SW1-1	SW1-2	MECHATROLINK
OFF	OFF	MECHATROLINK-II (32バイトモード) (*)
ON	OFF	MECHATROLINK-II (17バイトモード)
OFF	ON	未使用
ON	ON	MECHATROLINK-I (17バイトモード)

(\*)は工場出荷時の設定

注) SW1-3、4は未使用のため、必ず“OFF”にしてください。

### ■電源端子配列

4	5	6	7
NC	NC	+24V	0V
1	2	3	
NC	NC	FE	

①NC	—
②NC	—
③FE	機能接地
④NC	—
⑤NC	—
⑥+24V	供給電源 (24V DC)
⑦0V	供給電源 (0V)

\* 1、R7K4FMLはシンプルI/Oタイプのため、局アドレスは60H～7FHに設定して下さい。マスタユニットにより、設定できない局アドレスがあります。マスタユニットの取扱説明書にてご確認下さい。

## ■入力端子配列

10	11	12	13	14	15	16	17	18
COM	X1	X3	X5	X7	X9	X11	X13	X15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
COM	X0	X2	X4	X6	X8	X10	X12	X14

28	29	30	31	32	33	34	35	36
COM	X17	X19	X21	X23	X25	X27	X29	X31
19	20	21	22	23	24	25	26	27
COM	X16	X18	X20	X22	X24	X26	X28	X30


端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
1	COM	コモン	10	COM	コモン
2	X0	入力 0	11	X1	入力 1
3	X2	入力 2	12	X3	入力 3
4	X4	入力 4	13	X5	入力 5
5	X6	入力 6	14	X7	入力 7
6	X8	入力 8	15	X9	入力 9
7	X10	入力 10	16	X11	入力 11
8	X12	入力 12	17	X13	入力 13
9	X14	入力 14	18	X15	入力 15
端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
19	COM	コモン	28	COM	コモン
20	X16	入力 16	29	X17	入力 17
21	X18	入力 18	30	X19	入力 19
22	X20	入力 20	31	X21	入力 21
23	X22	入力 22	32	X23	入力 23
24	X24	入力 24	33	X25	入力 25
25	X26	入力 26	34	X27	入力 27
26	X28	入力 28	35	X29	入力 29
27	X30	入力 30	36	X31	入力 31

## 取付方法

### ■DIN レール取付


・取付の場合

- ①本体背面の上側フックを DIN レールに掛けます。
- ②本体下側を押込みます。




・取外の場合

- ①マイナスドライバーなどでスライダを下に押下げます。
- ②手前に引いて本体下側を取外します。
- ③本体上側を DIN レールから取外します。




### ■壁取付

- ①下図のように付属の 2 つのスライダを本体背面のレールに合うようにセットし、1 回カチッと音がするまで挿入して下さい。




- ②取付寸法図を参考に、M4 ねじで取付けて下さい。  
(締付トルク：1.4 N・m)



## 接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。


### 外形寸法図 (単位: mm)



## 端子接続図


EMC（電磁両立性）性能維持のため、FE 端子を接地して下さい。

注）FE 端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。




### ■入力部接続例

#### PNP接続




#### NPN接続



※1、MECHATROLINKコネクタは内部で接続されていますので、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

## 取付寸法図（単位：mm）



## 配線

### ■締付トルク

2 ピース端子台配線用ねじ：0.5 N・m


2 ピース端子台固定用ねじ：0.5 N・m

### ■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：適用電線 0.25～1.65 mm<sup>2</sup> (AWG22～16)

推奨メーカ 日本圧着端子製造、ニチフ




### ■2 ピース端子台の取外方法

本器の端子台は着脱可能な2ピース構造となっており、端子台着脱用ねじを均等に緩めることにより、端子台を取外すことが可能です。

## 通信ケーブルの配線

### MECHATROLINKの配線



- ※1、ターミネータは安川コントロール製（形式：JEPMC-W6022）をご使用下さい。  
 注1) 両端のユニットには、必ずMECHATROLINK専用のターミネータを接続して下さい。  
 注2) マスタユニットにはターミネータ内蔵タイプの機器があります。  
 お手持ちのマスタユニット取扱説明書にてご確認ください。

## MECHATROLINK 通信仕様

### MECHATROLINK-I

- ・ 伝送速度：4 Mbps
- ・ 最大伝送距離：50 m
- ・ 最小局間距離：30 cm
- ・ 伝送ケーブル：MECHATROLINK 専用ケーブル（安川コントロール製（形式：JEPMC-W6003-□-E））
- ・ 最大接続スレーブ数：15 局（マスタユニットにより、最大接続スレーブ数が変わる場合があります。マスタユニットの取扱説明書にてご確認ください）
- ・ 伝送周期：2 ms（固定）
- ・ データ長：17 バイト

### MECHATROLINK-II

- ・ 伝送速度：10 Mbps
- ・ 最大伝送距離：50 m
- ・ 最小局間距離：50 cm
- ・ 伝送ケーブル：MECHATROLINK 専用ケーブル（安川コントロール製（形式：JEPMC-W6003-□-E））
- ・ 最大接続スレーブ数：30 局（マスタユニットにより、最大接続スレーブ数が変わる場合があります。マスタユニットの取扱説明書にてご確認ください）
- ・ 伝送周期：0.25 ms、0.5 ms、1 ms、1.5 ms、2 ms、4 ms、8 ms
- ・ データ長：17 バイト / 32 バイト 選択可（ネットワーク内混在不可）

## MECHATROLINK 対応コマンド

R7K4FML(シンプルI/Oタイプ)はプロセッサなしのハードのみでI/Oサービスと通信処理を行うため、コネクションレス通信となっています。また、アプリケーション層も存在しておらず、データリンク層でI/Oデータの授受を行います。

### ■MECHATROLINK データリンク層コマンド

R7K4FML が対応するコマンドは、以下の2種類のみです。

#### ・MDS コマンド (04H) データフォーマット

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	MDS(04H)	S(0)(90H)	MDS: スレーブ局 ID 読出しコマンド S(0): MDS に対する応答
1	0	ID	
2	0		
3	0	0	AII 0
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0	
8	0	0	
9	0	0	
10	0	0	
11	0	0	
12	0	0	
13	0	0	
14	0	0	
15	0	0	
16	0	0	
17	0	0	32バイトモード時、17～31バイトは0になります。 MECHATROLINK-I モード、MECHATROLINK-II の17バイトモード時、17～31バイトはありません。
:	:	:	
31	0	0	

#### ・CDRW コマンド (03H) データフォーマット

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	CDRW(03H)	ACK(01H)	CDRW: リンク伝送コマンド ACK: CDRW に対する肯定応答
1	Out Data: Lowest	In Data: Lowest	Data の並び: Little Endian
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16	Out Data: Highest	In Data: Highest	
17	(Out Data: Highest)	(In Data: Highest)	MECHATROLINK-I モード、MECHATROLINK-II の17バイトモード時、17～31バイトはありません。 (MECHATROLINK-II の32バイトモード時)
:			
31			

## ビット配置

### ■17 バイトモード

32 点入力 入力データ (In Data)

Byte	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	In7	In6	In5	In4	In3	In2	In1	In0
2	In15	In14	In13	In12	In11	In10	In9	In8
3	In23	In22	In21	In20	In19	In18	In17	In16
4	In31	In30	In29	In28	In27	In26	In25	In24
5	0	0	0	0	0	0	0	0
⋮	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0

### ■32 バイトモード

32 点入力 入力データ (In Data)

Byte	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	In7	In6	In5	In4	In3	In2	In1	In0
2	In15	In14	In13	In12	In11	In10	In9	In8
3	In23	In22	In21	In20	In19	In18	In17	In16
4	In31	In30	In29	In28	In27	In26	In25	In24
5	0	0	0	0	0	0	0	0
⋮	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0

0 : OFF 1 : ON

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。