仕様伺書　対象形式：PDU

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形　式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機　番	ー		
お名前		営業担当			
注　番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

■ハードウェアによる設定項目（A、B、C、D、H のいずれか一つを選択し、□に印を記入して下さい）

□A：無電圧スイッチ（接点、オープンコレクタによる ON ／ OFF パルス）

項目名称	出荷時設定値	標準設定値	備　考
フィルタ＊1	ドライ接点　□あり（時定数 1 ms） 半導体接点　□あり（時定数 1 ms） □なし	必ずご指定下さい。	ドライ接点の場合は、必ずフィルタ（時定数 1 ms）が付加されます。

□B：電圧パルス（C、D に該当しない電圧パルス）

項目名称	出荷時設定値	標準設定値	備　考
入力信号（波形）	□矩形波 □正弦波	矩形波	
入力信号振幅	Vp-p	必ずご指定下さい。	
入力信号オフセット	V	必ずご指定下さい。	オフセットは± 7 V 以内です。
フィルタ＊1	□あり（時定数 1 ms） □なし	フィルタなし	
検出レベル 0 ～± 7 V	V	信号振幅の 1 ／ 2	指定なき場合は信号振幅の 1 ／ 2 を目安にしきい値を調整します。

□C：5 V 電圧パルス（信号振幅 5 V 程度でオフセットが Vp-p ／ 2 の電圧パルス）

項目名称	出荷時設定値	標準設定値	備　考
フィルタ＊1	□あり（時定数 1 ms） □なし	フィルタなし	

□D：12 V、24 V 電圧パルス（信号振幅 10 ～ 24 V でオフセットが Vp-p ／ 2 の電圧パルス）

項目名称	出荷時設定値	標準設定値	備　考
フィルタ＊1	□あり（時定数 1 ms） □なし	フィルタなし	

□H：2 線式電流パルス（2 線式センサによる電流パルス）

項目名称	出荷時設定値	標準設定値	備　考
ON 電流値（H） ± 50mA	mA	15 mA	15 mA 以上で“H”と検知します。
OFF 電流値（L） ± 50mA	mA	5 mA	5 mA 以下で“L”と検知します。
フィルタ＊1	□あり（時定数 1 ms） □なし	フィルタなし	

＊ 1、最大入力周波数が 10 Hz を超える場合、フィルタは付加できません。

■パルス出力に関する設定項目（ワンショット出力の場合のみ、ご指定下さい）

項目名称	出荷時設定値	標準設定値	備　考
出力信号のパルス幅	□ワンショットコード 1　μ s	＊ 2	指定範囲（5 ～ 200 μ s）
	□ワンショットコード 2　ms	＊ 2	指定範囲（0.18 ～ 9 ms）
	□ワンショットコード 3　ms	＊ 2	指定範囲（9 ～ 400 ms）

＊ 2、指定なき場合、最大周波数時のデューティ 50 % になる値（ただしその値が可変範囲から外れる場合、可変範囲内の最も近い値）

■分周比に関する設定項目

1 ／（＿＿＿＿×１０^{n}）をご指定下さい。　　1 ／（＿＿＿＿×１０＾＿）

下記内容は、必ずご記入いただく必要はありません。弊社で、分周比と出力信号パルス幅の関係を確認するための項目です。
ただし、パルス出力のワンショットパルス幅が無指定の場合は、最大周波数を弊社にお知らせ下さい。

■最大入力周波数をご記入下さい。　＿＿＿＿ Hz