

仕様伺書

対象形式：□ J F T □ (□には形式名称の一部が入ります)

お客様記入		弊社記入	
形式		J O B N o .	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注番			

弊 社 検 印	弊 社 検 印

記入方法：該当する演算式の□欄をチェックして下さい。

空欄を埋めて下さい。

すべて標準設定値の場合は、仕様伺書は不要です。

移動平均フィルタ J F T 1

I T E M	設定項目	設定範囲	単位	設定値	標準設定値
2 4	サンプリング周期 (H)	0.1~100	s		0.1
2 5	サンプル数 (N)	1~8	個		1

無駄時間フィルタ J F T 2

I T E M	設定項目	設定範囲	単位	設定値	標準設定値
2 4	サンプリング周期 (H)	0.1~100	s		0.1
2 5	サンプル数 (N)	1~8	個		1
2 6	時定数 (T)	0~100.0	s		0.0

一次遅れフィルタ J F T 3

I T E M	設定項目	設定範囲	単位	設定値	標準設定値
2 6	時定数 (T)	0~100.0	s		0.0

進み演算 J F T 4

I T E M	設定項目	設定範囲	単位	設定値	標準設定値
2 6	時定数 (T)	0~100.0	s		0.0

等速応答フィルタ J F T 5

I T E M	設定項目	設定範囲	単位	設定値	標準設定値
2 7	正方向制限値 (C P)	0~200.00	%/s		200.00
2 8	負方向制限値 (C N)	0~200.00	%/s		200.00

多数決フィルタ J F T 6

I T E M	設定項目	設定範囲	単位	設定値	標準設定値
2 4	サンプリング周期 (H)	0.1~100	s		0.1
2 5	サンプル数 (N)	2~8	個		2
2 9	ローカット数 (L)	0~7	個		0
3 0	ハイカット数 (U)	0~7	個		0