

仕様伺書

対象形式：MXMS

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■設定項目

ITEM	設定可能範囲	項目	標準設定値	出荷時設定値 (設定値をご記入下さい)	弊社記入欄
05	0~7	出力波形選択 0：定常値 1：方形波 2：ノコギリ波（右上がり） 3：ノコギリ波（左右対称） 4：ノコギリ波（右上がり） 5：正弦波 6：プログラム出力（短形出力） 7：プログラム出力（折れ線出力）	0		<input type="checkbox"/> 確認済
06	P0~PF	登録ポイントを設定 (ITEM P0~PF で出力%を登録する) (ITEM 05 が 0 のときのみ設定値有効)	P0		<input type="checkbox"/> 確認済
07	0~60	出力波形の周期（秒設定）	0		<input type="checkbox"/> 確認済
08	1~9999	出力波形の周期（分設定）	10		<input type="checkbox"/> 確認済
09	0~2	出力スタート信号 0：使用しない 1：開放時 波形出力 短絡時 出力中断 2：開放時 出力中断 短絡時 波形出力	0		<input type="checkbox"/> 確認済
10	0, 1	出力中断時の出力%設定 0：0%にリセット 1：中断時の出力%をホールド	0		<input type="checkbox"/> 確認済
11	0, 1~60	待機時間 0：連続出力、1~60：待機時間（分）	0		<input type="checkbox"/> 確認済
12	-9999~9999	出力 0% スケーリング値設定 (ITEM 16、17 で設定した値をスケーリング) (ITEM13 より小さい値を設定)	0.0		<input type="checkbox"/> 確認済
13	-9999~9999	出力 100% スケーリング値設定 (ITEM 16、17 で設定した値をスケーリング) (ITEM12 より大きい値を設定)	100.0		
14	0~3	小数点位置 0：□□□□ 1：□□□.□ 2：□□.□□ 3：□.□□□	1		<input type="checkbox"/> 確認済
15	0, 1~60	標示時間の設定(最終アクセス後、表示している時間) 0：連続、1~60：表示時間（分）	10		<input type="checkbox"/> 確認済
16	V1：-1.00~1.00 V2：-10.0~10.0 Z1：0.0~20.0	0% 出力設定 (0%時の出力値を設定) (ITEM 17 より小さい値を設定)	V1：-1.00V V2：-10.0V Z1：4.0mA		<input type="checkbox"/> 確認済

ITEM	設定可能範囲	項目	標準設定値	出荷時設定値 (設定値をご記入下さい)	弊社記入欄
17	V1:-1.00~1.00 V2:-10.0~10.0 Z1:0.0~20.0	100% 出力設定 (100 % 時の出力値を設定) (ITEM 16 より大きい値を設定)	V1:1.00V V2:10.0V Z1:20.0mA		<input type="checkbox"/> 確認済
PP	1~16	プログラム出力の出力点数設定	1		<input type="checkbox"/> 確認済
P0	0.0~100.0	P0 点設定 (出力%設定)	P0:0.0	P0:	<input type="checkbox"/> 確認済
P1	0.0~100.0	P1 点設定 (出力%設定)	P1:0.0	P1:	
P2	0.0~100.0	P2 点設定 (出力%設定)	P2:0.0	P2:	
P3	0.0~100.0	P3 点設定 (出力%設定)	P3:0.0	P3:	
P4	0.0~100.0	P4 点設定 (出力%設定)	P4:0.0	P4:	<input type="checkbox"/> 確認済
P5	0.0~100.0	P5 点設定 (出力%設定)	P5:0.0	P5:	
P6	0.0~100.0	P6 点設定 (出力%設定)	P6:0.0	P6:	
P7	0.0~100.0	P7 点設定 (出力%設定)	P7:0.0	P7:	
P8	0.0~100.0	P8 点設定 (出力%設定)	P8:0.0	P8:	<input type="checkbox"/> 確認済
P9	0.0~100.0	P9 点設定 (出力%設定)	P9:0.0	P9:	
PA	0.0~100.0	PA 点設定 (出力%設定)	PA:0.0	PA:	
PB	0.0~100.0	PB 点設定 (出力%設定)	PB:0.0	PB:	
PC	0.0~100.0	PC 点設定 (出力%設定)	PC:0.0	PC:	<input type="checkbox"/> 確認済
PD	0.0~100.0	PD 点設定 (出力%設定)	PD:0.0	PD:	
PE	0.0~100.0	PE 点設定 (出力%設定)	PE:0.0	PE:	
PF	0.0~100.0	PF 点設定 (出力%設定)	PF:0.0	PF:	