仕様伺書　対象形式：M5XREB

お客様記入		弊社記入	
形　式		JOB No.	
貴社名		機　番	
お名前		営業担当	
注　番			

営業部門	
承認	作成

標準設定値以外での出荷をご希望の場合、ご指定出荷時設定値の項に設定値を記入して下さい。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力に関する設定項目

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備　考	弊社記入欄
入力レンジ	□ 0～50 mA DC □ -1000～+1000 mV DC □ -10～+10 V DC	0～50 mA DC		□ 確認済
0 % 入力設定値		4.0000 mA 0.00 mV 0.0000 V	[表 1]の設定可能範囲でご指定下さい。	□ 確認済
100 % 入力設定値		20.0000 mA 1000.00 mV 10.0000 V		□ 確認済
フィルタ時定数*1		0.0 秒	0.0～30.0 秒の範囲でご指定下さい。	□ 確認済

＊1、フィルタ時定数

一次遅れフィルタのフィルタ時定数を設定します。設定した時間で一次遅れフィルタが有効になります。

本パラメータに 0 を設定すると、一次遅れフィルタは行われません(応答時間 0.5 s 以下(0 → 90 %))。

一次遅れフィルタは一般的な CR フィルタと同等で、設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。

■特性に関する設定項目

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備　考	弊社記入欄
比率(レシオ)		1.00	-4.00～-0.10 または、+0.10～4.00 の範囲でご指定下さい。	□ 確認済
バイアス		0（%）	-100～+100 の範囲でご指定下さい。	□ 確認済

■出力に関する設定項目

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備　考	弊社記入欄
出力レンジ	□ 0～20 mA DC □ -5～+5 V DC □ -10～+10 V DC	0～20 mA DC		□ 確認済
0 % 出力設定値		4.0000 mA	[表 2]の設定可能範囲でご指定下さい。	□ 確認済
100 % 出力設定値		20.0000 mA		□ 確認済
0 % 出力リミット		3.8 mA		□ 確認済
100 % 出力リミット		20.5 mA		□ 確認済

[表 1]

入力レンジ	最小スパン	設定範囲
電流入力	2 mA	0.0000～50.0000 mA DC
電圧入力	100 mV	-1000.00～+1000.00 mV DC
	1 V	-10.0000～+10.0000 V DC

[表 2]

出力レンジ	最小スパン	設定範囲
電流出力	1 mA	0.0000～23.0000 mA DC
電圧出力	500 mV	-5.7500～+5.7500 V DC
	1 V	-11.5000～+11.5000 V DC