

仕様伺書

対象形式：MEX-F

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■設定項目

機能切換スイッチ項目 (機能切換スイッチ付のみ)	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
入力断時モード切換 *1	全閉	<input type="checkbox"/> 全閉 <input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 全開	<input type="checkbox"/> 確認済
開度アンサバック切換 *2	逆作動	<input type="checkbox"/> 逆作動 <input type="checkbox"/> 正作動	<input type="checkbox"/> 確認済
出力作動切換 *3	逆作動	<input type="checkbox"/> 逆作動 <input type="checkbox"/> 正作動	<input type="checkbox"/> 確認済

* 1、入力断時モード切換

開度設定入力断線等で異常低下した場合のモータの運転モードを選択します。

* 2、開度アンサバック切換

開度アンサバックの正／逆運転モードの切換をします。出力 MIN 側に対して開度アンサバック出力が 4mA となる状態を「逆」としています。

* 3、出力作動切換

出力の正／逆運転モードの切換をします。開度設定入力 0%に対して、出力が MIN 値となる状態を「逆」としています。