

# 仕様伺書

対象形式：DM05R

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER. No.			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

項 目	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
<b>■作 動</b> <b>●逆作動</b> ・入力信号 4 mA DC で出力軸右回転(CW)し全開位置 (入力信号 1 V DC で出力軸右回転(CW)し全開位置) <b>●正作動</b> ・入力信号 20 mA DC で出力軸右回転(CW)し全開位置 (入力信号 5 V DC で出力軸右回転(CW)し全開位置)	逆作動	<input type="checkbox"/> 逆作動 <input type="checkbox"/> 正作動	<input type="checkbox"/> 確認済
<b>■入力信号低下時の出力軸動作モード*<sup>1</sup></b>	その場で停止	<input type="checkbox"/> その場で停止 <input type="checkbox"/> 全閉位置で停止 <input type="checkbox"/> 全開位置で停止	<input type="checkbox"/> 確認済
<b>■分解能*<sup>1</sup></b>	1/200	<input type="checkbox"/> 1/200 <input type="checkbox"/> 1/400	<input type="checkbox"/> 確認済
<b>■再起動制限タイム*<sup>1</sup></b>	0.2 秒間	<input type="checkbox"/> 0.2 秒 <input type="checkbox"/> 0.5 秒 <input type="checkbox"/> 1 秒 <input type="checkbox"/> 1.5 秒 <input type="checkbox"/> 2 秒	<input type="checkbox"/> 確認済

\* 1、作動以外の項目は、お客様での変更はできません。