

# 仕様伺書

対象形式：MSP4、MSP5、MSP6

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■動作の設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
作動 正作動：入力信号減少で出力軸上昇 (バルブシステム引出し) 逆作動：入力信号減少で出力軸下降 (バルブシステム押込み)		逆作動	<input type="checkbox"/> 正作動 <input type="checkbox"/> 逆作動	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号異常低下時の 出力軸動作モード		下降	<input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 下降 <input type="checkbox"/> 上昇	<input type="checkbox"/> 確認済
ストローク	MSP4-1： 5～10 mm MSP4-2： 8～15 mm MSP5-1： 5～10 mm MSP5-3： 10～20 mm MSP6-3： 10～20 mm MSP6-4： 20～40 mm MSP6-Y： 10～22 mm *1	MSP4-1： 10 mm MSP4-2： 15 mm MSP5-1： 10 mm MSP5-3： 20 mm MSP6-3： 20 mm MSP6-4： 40 mm MSP6-Y： 20 mm	mm *2	<input type="checkbox"/> 確認済

\*1、MSP6-Y形は、YSS-1 (NS-4893およびNM-4893) のヨークセットを使用する場合のみ選択可能です。

\*2、指定可能な最小単位は 0.1mm となります。