

仕様伺書

対象形式：MSP40、MSP50

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■基本動作の設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
作動 正作動：入力信号減少で出力軸上昇 逆作動：入力信号減少で出力軸下降		逆作動	<input type="checkbox"/> 正作動 <input type="checkbox"/> 逆作動	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号異常低下時の動作		停止	<input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 下降 <input type="checkbox"/> 上昇	<input type="checkbox"/> 確認済
出荷時ストローク	MSP40-1：5～10 mm MSP40-2：8～15 mm MSP50-1：5～10 mm MSP50-3：10～20 mm	MSP40-1：10 mm MSP40-2：15 mm MSP50-1：10 mm MSP50-3：20 mm	mm *	<input type="checkbox"/> 確認済
不感帯幅	0.1～5.0 %	0.3 %		<input type="checkbox"/> 確認済
再起動制限タイマ	0.0～30.0 秒	1.5 秒		<input type="checkbox"/> 確認済

* 指定可能な最小単位は0.1mmとなります。

■オートセットアップの設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
オートセットアップタイプ	0：下降側シールスプリング 1：下降側シールスプリング +ストローク指定 2：上昇側シールスプリング 3：上昇側シールスプリング +ストローク指定 4：下降側/上昇側シールス プリング 注) 2～4 は MSP50 のみ指 定可能	0：下降側シールスプ リング		<input type="checkbox"/> 確認済
下降側シールスプリング押込量	0.1～1.2 mm	0.1 mm	mm	<input type="checkbox"/> 確認済
上昇側シールスプリング押込量 (MSP50 のみ指定可能)	0.1～1.2 mm	0.1 mm	mm	<input type="checkbox"/> 確認済
ストローク指定	3.0～20.0 mm	5.0 mm	mm	<input type="checkbox"/> 確認済

■Modbus の設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
ノードアドレス	1~247	1		<input type="checkbox"/> 確認済
伝送速度	0 : 4.8 kbps 1 : 9.6 kbps 2 : 19.2 kbps 3 : 38.4 kbps	3 : 38.4 kbps		<input type="checkbox"/> 確認済
内蔵終端抵抗	0 : OFFN 1 : ON	0 : OFF		<input type="checkbox"/> 確認済
入力選択	0 : アナログ 1 : Modbus	0 : アナログ		<input type="checkbox"/> 確認済