

仕様伺書

対象形式：MRP10

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER. No.			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

項 目	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
■作 動 ●逆作動 ・入力信号 4 mA DC 入力で出力軸全閉 (入力信号 1 V DC 入力で出力軸全閉) ●正作動 ・入力信号 20 mA DC 入力で出力軸全閉 (入力信号 5 V DC 入力で出力軸全閉)	逆作動	<input type="checkbox"/> 逆作動 <input type="checkbox"/> 正作動	<input type="checkbox"/> 確認済
■入力信号異常低下時の出力軸動作モード	その場で停止	<input type="checkbox"/> その場で停止 <input type="checkbox"/> 全閉 <input type="checkbox"/> 全開	<input type="checkbox"/> 確認済
■出力信号の値 ●入力信号と同じ値 ●入力信号に対し値が逆転	入力信号と同じ値	<input type="checkbox"/> 入力信号と同じ値 <input type="checkbox"/> 入力信号に対し値が逆転	<input type="checkbox"/> 確認済