

# 仕様伺書

## 対象形式：MRP10

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

項 目	標準設定値	ご指定出荷時設定値
<b>■作 動</b> <b>●逆作動</b> ・入力信号 4 mA DC 入力で出力軸全閉 (入力信号 1 V DC 入力で出力軸全閉) <b>●正作動</b> ・入力信号 20 mA DC 入力で出力軸全閉 (入力信号 5 V DC 入力で出力軸全閉)	逆作動	<input type="checkbox"/> 逆作動 <input type="checkbox"/> 正作動
<b>■入力信号異常低下時の出力軸動作モード</b>	その場で停止	<input type="checkbox"/> その場で停止 <input type="checkbox"/> 全閉 <input type="checkbox"/> 全開
<b>■出力信号の値</b> <b>●入力信号と同じ値</b> <b>●入力信号に対し値が逆転</b>	入力信号と同じ値	<input type="checkbox"/> 入力信号と同じ値 <input type="checkbox"/> 入力信号に対し値が逆転