

仕様伺書

対象形式: BA7NS-WTU

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER. No			
お 名 前		営業担当			
注 番					

標準設定値以外での出荷をご希望の場合、ご指定出荷時設定値の項に設定値を記入して下さい。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■入力レンジ設定

項目名称		ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
入力結線方式		☐ 単相 2 線 4 回路 (回路 A,B,C,D) ☐ 単相 3 線 2 回路 (回路 A,C) ☐ 三相 3 線 2 回路 (回路 A,C) ☐ 三相 4 線 1 回路 (回路 A) ☐ 単相 3 線から分岐した単相 2 線 4 回路 (回路 A,B,C,D) ☐ 単相 3 線 1 回路 (回路 A)に加えて単相 3 線から 分岐した単相 2 線 2 回路 (回路 C,D)	三相 3 線 2 回路 (回路 A,C)		☐ 確認済
VT 一次側定格電圧			110	50~400 000: 電圧値 (V) VT を使用しない場合は一次側 と二次側におなじ値を記入 して下さい。	☐ 確認済
VT 二次側定格電圧			110	50~500: 電圧値 (V) 二次側 設定値は 500 V まで設定可 能となっておりますが、こ れは機器に 500 V が入力可 能であることを意味するも のではありません。 機器の仕様書に記載された 入力定格値を超えるような 条件で使用しないようご注 意下さい。	☐ 確認済
回路 A CT センサ	センサ種類	☐ CLSE-R5 ☐ CLSE-05 ☐ CLSE-10 ☐ CLSE-20 ☐ CLSE-40 ☐ CLSE-60	CLSE-R5	回路 A と B および回路 C と D は同じ種類のセンサを選 択下さい。	☐ 確認済
	一次側電流		5	CLSE-R5 選択時のみ 1~20 000 A の範囲で選択し て下さい。	☐ 確認済
	測定箇所	☐ 1-N ☐ 3-N ☐ 1-3		単相 3 線から分岐した単相 2 線を計測する場合のみ、計 測する 2 線を選択して下さい。	☐ 確認済

項目名称		ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
回路 B CT センサ	センサ種類	☐ CLSE-R5 ☐ CLSE-05 ☐ CLSE-10 ☐ CLSE-20 ☐ CLSE-40 ☐ CLSE-60	CLSE-R5	回路 A と B および回路 C と D は同じ種類のセンサを選択下さい。	☐ 確認済
	一次側電流		5	CLSE-R5 選択時のみ 1~20000 A の範囲で選択して下さい。	☐ 確認済
	測定箇所	☐ 1-N ☐ 3-N ☐ 1-3		単相 3 線から分岐した単相 2 線を計測する場合のみ、計測する 2 線を選択して下さい。	☐ 確認済
回路 C CT センサ	センサ種類	☐ CLSE-R5 ☐ CLSE-05 ☐ CLSE-10 ☐ CLSE-20 ☐ CLSE-40 ☐ CLSE-60	CLSE-R5	回路 A と B および回路 C と D は同じ種類のセンサを選択下さい。	☐ 確認済
	一次側電流		5	CLSE-R5 選択時のみ 1~20000 A の範囲で選択して下さい。	☐ 確認済
	測定箇所	☐ 1-N ☐ 3-N ☐ 1-3		単相 3 線から分岐した単相 2 線を計測する場合のみ、計測する 2 線を選択して下さい。	☐ 確認済
回路 D CT センサ	センサ種類	☐ CLSE-R5 ☐ CLSE-05 ☐ CLSE-10 ☐ CLSE-20 ☐ CLSE-40 ☐ CLSE-60	CLSE-R5	回路 A と B および回路 C と D は同じ種類のセンサを選択下さい。	☐ 確認済
	一次側電流		5	CLSE-R5 選択時のみ 1~20000 A の範囲で選択して下さい。	☐ 確認済
	測定箇所	☐ 1-N ☐ 3-N ☐ 1-3		単相 3 線から分岐した単相 2 線を計測する場合のみ、計測する 2 線を選択して下さい。	☐ 確認済
入力周波数計測信号		☐ 電圧信号 ☐ 50Hz 固定 ☐ 60Hz 固定	電圧信号		☐ 確認済
電流カット アウト	回路 A		1.0%	0.0~99.9% 定格電流値×指定値 % でカットアウトします。	☐ 確認済
	回路 B		1.0%		☐ 確認済
	回路 C		1.0%		☐ 確認済
	回路 D		1.0%		☐ 確認済

■ネットワーク設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	弊社記入欄
DHCP	有効/無効					無効	☐ 確認済
IP アドレス	各バイト 0~255					192.168.1.200	☐ 確認済
サブネットマスク						255.255.255.0	☐ 確認済
デフォルトゲートウェイ						192.168.1.1	☐ 確認済

■Modbus 設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
ポート番号	0~65535		502	☐ 確認済
接続タイムアウト時間 [秒]	0~65535		300	☐ 確認済