

仕様伺書

対象形式：BA8NS-XM

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

標準設定値以外での出荷をご希望の場合、ご指定出荷時設定値の項に設定値を記入して下さい。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力レンジ設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備 考	弊社記入欄
0%入力設定値		0%	最小スパン：5% 設定範囲：0～100%	<input type="checkbox"/> 確認済
100%入力設定値		100%		<input type="checkbox"/> 確認済

■ネットワーク設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	弊社記入欄
DHCP	有効/無効					無効	<input type="checkbox"/> 確認済
IPアドレス	各バイト0～255					192.168.1.200	<input type="checkbox"/> 確認済
サブネットマスク						255.255.255.0	<input type="checkbox"/> 確認済
デフォルトゲートウェイ						192.168.1.1	<input type="checkbox"/> 確認済

■Modbus 設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
ポート番号	0～65535		502	<input type="checkbox"/> 確認済
接続タイムアウト時間[秒]	0～65535		300	<input type="checkbox"/> 確認済