

# 仕様伺書

対象形式：BA8NS-XR

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

標準設定値以外での出荷をご希望の場合、ご指定出荷時設定値の項に設定値を記入して下さい。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■入力レンジ設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
0%入力設定値		-200℃ (R1)	[表1] の設定可能範囲 でご指定下さい。 0%入力設定値が100% 入力設定値を超えないよ うにご指定下さい。	<input type="checkbox"/> 確認済
		-200℃ (R4)		
		-200℃ (R5)		
		-200℃ (R7)		
		0Ω (R)		
100%入力設定値		510℃ (R1)		
		850℃ (R4)		
		850℃ (R5)		
		850℃ (R7)		
		4kΩ (R)		

[表 1]

抵抗	最小スパン	設定範囲
抵抗	25 Ω	0 ~ 4000.0 Ω
测温抵抗体	最小スパン (°C)	設定範囲 (°C)
Pt 100 (JIS' 97、IEC)	10	-200.0 ~ +850.0
Pt 500	10	-200.0 ~ +850.0
Pt 1000	10	-200.0 ~ +850.0
JPt 100 (JIS' 89)	10	-200.0 ~ +510.0

## ■ワイヤリング

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
ワイヤリング	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	3		<input type="checkbox"/> 確認済

## ■ネットワーク設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
DHCP	有効/無効		無効	<input type="checkbox"/> 確認済
IPアドレス	各バイト0 ~ 255		192.168.1.200	<input type="checkbox"/> 確認済
サブネットマスク			255.255.255.0	<input type="checkbox"/> 確認済
デフォルトゲートウェイ			192.168.1.1	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■Modbus 設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
ポート番号	0~65535		502	<input type="checkbox"/> 確認済
接続タイムアウト時間[秒]	0~65535		300	<input type="checkbox"/> 確認済