

# 仕様伺書

対象形式：BA8NS-YV

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

標準設定値以外での出荷をご希望の場合、ご指定出荷時設定値の項に設定値を記入して下さい。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■出力レンジ設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
0%出力設定値		4.0000 mA (Z1)	[表1] の設定可能範囲 でご指定下さい。 0%出力設定値が100% 出力設定値を超えないよ うにご指定下さい。	<input type="checkbox"/> 確認済
		1.0000 V (V1)		
		0.0000 V (V2)		
100%出力設定値		20.0000 mA (Z1)		
		5.0000 V (V1)		
		10.0000 V (V2)		

[表1]

出力レンジ	最小スパン	設定可能範囲
電流出力 Z1	1 mA	0.0000 ~ 20.0000 mA DC
電圧出力 V1	500 mV	-5.0000 ~ +5.0000 V DC
電圧出力 V2	1 V	-10.0000 ~ +10.0000 V DC

## ■ネットワーク設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
DHCP	有効/無効		無効	<input type="checkbox"/> 確認済
IP アドレス	各バイト 0 ~ 255		192.168.1.200	<input type="checkbox"/> 確認済
サブネットマスク			255.255.255.0	<input type="checkbox"/> 確認済
デフォルトゲートウェイ			192.168.1.1	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■Modbus 設定

項目設定	設定可能範囲	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
ポート番号	0~65535		502	<input type="checkbox"/> 確認済
接続タイムアウト時間[秒]	0~65535		300	<input type="checkbox"/> 確認済