

仕様伺書

対象形式：BA8NS-XT

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		SER. No.			
お名前		営業担当			
注番					

標準設定値以外での出荷をご希望の場合、ご指定出荷時設定値の項に設定値を記入して下さい。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■入力レンジ設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	備考	弊社記入欄
0% 入力設定値		-180.0000℃ (T2)	[表 1] の設定可能範囲 でご指定下さい。 0% 入力設定値が 100 % 入力設定値を超えないよ うにご指定下さい。 入力信号 T0 の場合は必 ずご記入下さい。	<input type="checkbox"/> 確認済
		-100.0000℃ (T3)		
		-100.0000℃ (T4)		
		-200.0000℃ (T5)		
		400.0000℃ (T6)		
		-50.0000℃ (T7)		
		-50.0000℃ (T8)		
		0.0000℃ (T9)		
		0.0000℃ (TD)		
		-180.0000℃ (TN)		
		-200.0000℃ (TU)		
		-100.0000℃ (TL)		
100% 入力設定値		- (T0)		<input type="checkbox"/> 確認済
		1372.0000℃ (T2)		
		1000.0000℃ (T3)		
		1200.0000℃ (T4)		
		400.0000℃ (T5)		
		1820.0000℃ (T6)		
		1760.0000℃ (T7)		
		1760.0000℃ (T8)		
		2300.0000℃ (T9)		
		2300.0000℃ (TD)		
		1300.0000℃ (TN)		
		600.0000℃ (TU)		
900.0000℃ (TL)				
- (T0)				

[表 1]

熱電対	最小スパン (°C)	設定範囲 (°C)	最小スパン (°F)	設定範囲 (°F)
K (CA)	50.0000	-180.0000 ~ +1372.0000	90.0000	-292.0000 ~ +2501.6000
E (CRC)	50.0000	-100.0000 ~ +1000.0000	90.0000	-148.0000 ~ +1832.0000
J (IC)	50.0000	-100.0000 ~ +1200.0000	90.0000	-148.0000 ~ +2192.0000
T (CC)	50.0000	-200.0000 ~ +400.0000	90.0000	-328.0000 ~ +752.0000
B (RH)	100.0000	400.0000 ~ 1820.0000	180.0000	752.0000 ~ 3308.0000
R	100.0000	-50.0000 ~ +1760.0000	180.0000	-58.0000 ~ +3200.0000
S	100.0000	-50.0000 ~ +1760.0000	180.0000	-58.0000 ~ +3200.0000
C (WRe 5-26)	100.0000	0.0000 ~ 2300.0000	180.0000	32.0000 ~ 4172.0000
D (WRe 3-25)	100.0000	0.0000 ~ 2300.0000	180.0000	32.0000 ~ 4172.0000
N	50.0000	-180.0000 ~ +1300.0000	90.0000	-292.0000 ~ +2372.0000
U	50.0000	-200.0000 ~ +600.0000	90.0000	-328.0000 ~ +1112.0000
L	50.0000	-100.0000 ~ +900.0000	90.0000	-148.0000 ~ +1652.0000

■ネットワーク設定

項目設定	設定範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	弊社記入欄
DHCP	有効/無効					無効	<input type="checkbox"/> 確認済
IP アドレス	各バイト 0 ~ 255					192.168.1.200	<input type="checkbox"/> 確認済
サブネットマスク						255.255.255.0	<input type="checkbox"/> 確認済
デフォルトゲートウェイ						192.168.1.1	<input type="checkbox"/> 確認済

■ Modbus 設定

項目設定	設定範囲	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
ポート番号	0~65535		502	<input type="checkbox"/> 確認済
接続タイムアウト時間 [秒]	0~65535		300	<input type="checkbox"/> 確認済

■ご指定温度テーブル仕様 (入力信号 T0)

●テーブルデータの場合

項目名称	設定可能範囲	ご指定テーブルデータ	弊社記入欄
テーブル開始温度	-300 ~ +9999℃		<input type="checkbox"/> 確認済
テーブル温度ステップ	1 ~ 50℃		<input type="checkbox"/> 確認済
テーブルサイズ	2 ~ 300		<input type="checkbox"/> 確認済
テーブルデータ	-137.5 ~ +137.5 mV	下記テーブルデータにご記入下さい	<input type="checkbox"/> 確認済

[テーブルデータ]

No.	起電力 (mV)						
1		41		81		121	
2		42		82		122	
3		43		83		123	
4		44		84		124	
5		45		85		125	
6		46		86		126	
7		47		87		127	
8		48		88		128	
9		49		89		129	
10		50		90		130	
11		51		91		131	
12		52		92		132	
13		53		93		133	
14		54		94		134	
15		55		95		135	
16		56		96		136	
17		57		97		137	
18		58		98		138	
19		59		99		139	
20		60		100		140	
21		61		101		141	
22		62		102		142	
23		63		103		143	
24		64		104		144	
25		55		105		145	
26		66		106		146	
27		67		107		147	
28		68		108		148	
29		69		109		149	
30		70		110		150	
31		71		111		151	
32		72		112		152	
33		73		113		153	
34		74		114		154	
35		75		115		155	
36		76		116		156	
37		77		117		157	
38		78		118		158	
39		79		119		159	
40		80		120		160	

No.	起電力 (mV)						
161		196		231		266	
162		197		232		267	
163		198		233		268	
164		199		234		269	
165		200		235		270	
166		201		236		271	
167		202		237		272	
168		203		238		273	
169		204		239		274	
170		205		240		275	
171		206		241		276	
172		207		242		277	
173		208		243		278	
174		209		244		279	
175		210		245		280	
176		211		246		281	
177		212		247		282	
178		213		248		283	
179		214		249		284	
180		215		250		285	
181		216		251		286	
182		217		252		287	
183		218		253		288	
184		219		254		289	
185		220		255		290	
186		221		256		291	
187		222		257		292	
188		223		258		293	
189		224		259		294	
190		225		260		295	
191		226		261		296	
192		227		262		297	
193		228		263		298	
194		229		264		299	
195		230		265		300	