

# 仕様伺書

対象形式：M7EASV

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

詳しくは M7EASCFG 取扱説明書 NM-9278-A をご参照下さい。

## ■ 入力設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
入力範囲 (入力信号コードにより 範囲が異なります)	Z1: 0~50mA (最小スパン 2mA) S1: -1000mV~1000mV (最小スパン 10mV) S2: -10V~10V (最小スパン 0.1V) ただし、入力 0% < 入力 100% (入力 100% - 入力 0% ≥ 最小スパン) になるように設 定します。	Z1: 4~20mA DC S1: 0~100mV DC S2: 1~5V DC	入力 0%    入力 100%  ~	<input type="checkbox"/> 確認済
移動平均		なし	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 4 サンプル <input type="checkbox"/> 8 サンプル <input type="checkbox"/> 16 サンプル <input type="checkbox"/> 32 サンプル	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■ 入力スケール設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
スケール範囲	-9999 ~ 9999 (小数点位置は XXXX, XXX, X, XX, XX, X, XXX) ただし、スケール 0% < スケール 100% になるように設定します。	0.0~100.0	スケール    スケール 0%            100%  ~	<input type="checkbox"/> 確認済
スケール単位	10 文字まで ASCII + 特殊文字 (° ℓ ² ³ · Ω μ ↑ ↓) が使用可能	° C	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり  _____	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 警報設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
L1 警報出力	警報設定値	-9999 ~ 9999	20.0	
	警報動作		下限	<input type="checkbox"/> 上限 <input type="checkbox"/> 下限
	ヒステリシス	1 ~ 9999	1.0	
	警報時励磁方向		励磁	<input type="checkbox"/> 励磁 <input type="checkbox"/> 非励磁
L2 警報出力	警報設定値	-9999 ~ 9999	80.0 (2点警報リレー時) 30.0 (4点警報リレー時)	
	警報動作		上限 (2点警報リレー時) 下限 (4点警報リレー時)	<input type="checkbox"/> 上限 <input type="checkbox"/> 下限
	ヒステリシス	1 ~ 9999	1.0	
	警報時励磁方向		励磁	<input type="checkbox"/> 励磁 <input type="checkbox"/> 非励磁
L3 警報出力 (4点警報リレーの 機器のみ設定可)	警報設定値	-9999 ~ 9999	70.0	
	警報動作		上限	<input type="checkbox"/> 上限 <input type="checkbox"/> 下限
	ヒステリシス	1 ~ 9999	1.0	
	警報時励磁方向		励磁	<input type="checkbox"/> 励磁 <input type="checkbox"/> 非励磁
L4 警報出力 (4点警報リレーの 機器のみ設定可)	警報設定値	-9999 ~ 9999	80.0	
	警報動作		上限	<input type="checkbox"/> 上限 <input type="checkbox"/> 下限
	ヒステリシス	1 ~ 9999	1.0	
	警報時励磁方向		励磁	<input type="checkbox"/> 励磁 <input type="checkbox"/> 非励磁
電源ONディレイ時間	0~99 秒	5		<input type="checkbox"/> 確認済
警報ONディレイ時間	0~999 秒	0		<input type="checkbox"/> 確認済
ラッチ設定		無効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 機器設定

項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
LCD コントラスト	0 (薄) ~ 100 (濃)	50		<input type="checkbox"/> 確認済
LCD バックライト		OFF Timer	<input type="checkbox"/> ON (常にON) <input type="checkbox"/> OFF (常にOFF) <input type="checkbox"/> OFF Timer (設定時間経過 後OFF)	<input type="checkbox"/> 確認済
LCD バックライト OFF 時間	1~3600 秒	10		<input type="checkbox"/> 確認済