

仕様伺書

対象形式 : R7I4DCIE-LC2-9

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

機番

■スケーリング設定 (Zero scale, Full scale)

各チャネルのスケーリング値を設定。(ゼロスケーリング値～フルスケーリング値)

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 1	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済

■平均回数

各チャネルの平均回数を設定。

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 [回]		64 [回]	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 1	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 [回]		64 [回]	<input type="checkbox"/> 確認済

■ローパスフィルタ

ローパスフィルタを設定。

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ローパスフィルタ	<input type="checkbox"/> 2kHz <input type="checkbox"/> 2Hz <input type="checkbox"/> 1Hz(付加コード:/F1 時のみ)	2kHz	<input type="checkbox"/> 確認済

■印加電圧

印加電圧を設定。

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
印加電圧	<input type="checkbox"/> 5V <input type="checkbox"/> 2.5V	5V	<input type="checkbox"/> 確認済