

## 仕様伺書

対象形式：R7G4HML3-6-LC2A

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■スケーリング設定 (Zero scale, Full scale)

各チャンネルのスケーリング値を設定。(ゼロスケーリング値～フルスケーリング値)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■平均回数

各チャンネルの平均回数を設定。

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 [回]		16 [回]	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 [回]		16 [回]	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■ローパスフィルタ

ローパスフィルタを設定。

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ローパスフィルタ	<input type="checkbox"/> 2kHz <input type="checkbox"/> 2Hz	2kHz	<input type="checkbox"/> 確認済