

# 仕様伺書

対象形式 : R7G4HML3-6-YVF4

| お客様記入 |  | 弊社記入    |  |
|-------|--|---------|--|
| 形 式   |  | JOB No. |  |
| 貴 社 名 |  | 機 番     |  |
| お 名 前 |  | 営業担当    |  |
| 注 番   |  |         |  |

| 営業部門 |    |
|------|----|
| 承認   | 作成 |
|      |    |

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

| 製造部門 |    |
|------|----|
| 確認   | 設定 |
|      |    |
| 機番   |    |

## ■出力レンジ設定

| チャンネル | ご指定出荷時設定値   | 標準設定値       | 弊社記入欄                        |
|-------|---|-------------|------------------------------|
| 出力 0  | <input type="checkbox"/> -10~+10V DC<br><input type="checkbox"/> -5~+5V DC<br><input type="checkbox"/> -1~+1V DC<br><input type="checkbox"/> 0-10V DC<br><input type="checkbox"/> 0-5V DC<br><input type="checkbox"/> 1-5V DC<br><input type="checkbox"/> 0-1V DC<br><input type="checkbox"/> -0.5~+0.5V DC<br><input type="checkbox"/> CH 無効 | -10~+10V DC | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 1  | <input type="checkbox"/> -10~+10V DC<br><input type="checkbox"/> -5~+5V DC<br><input type="checkbox"/> -1~+1V DC<br><input type="checkbox"/> 0-10V DC<br><input type="checkbox"/> 0-5V DC<br><input type="checkbox"/> 1-5V DC<br><input type="checkbox"/> 0-1V DC<br><input type="checkbox"/> -0.5~+0.5V DC<br><input type="checkbox"/> CH 無効 | -10~+10V DC | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 2  | <input type="checkbox"/> -10~+10V DC<br><input type="checkbox"/> -5~+5V DC<br><input type="checkbox"/> -1~+1V DC<br><input type="checkbox"/> 0-10V DC<br><input type="checkbox"/> 0-5V DC<br><input type="checkbox"/> 1-5V DC<br><input type="checkbox"/> 0-1V DC<br><input type="checkbox"/> -0.5~+0.5V DC<br><input type="checkbox"/> CH 無効 | -10~+10V DC | <input type="checkbox"/> 確認済 |

| チャンネル | ご指定出荷時設定値   | 標準設定値       | 弊社記入欄                        |
|-------|---|-------------|------------------------------|
| 出力 3  | <input type="checkbox"/> -10~+10V DC<br><input type="checkbox"/> -5~+5V DC<br><input type="checkbox"/> -1~+1V DC<br><input type="checkbox"/> 0~10V DC<br><input type="checkbox"/> 0~5V DC<br><input type="checkbox"/> 1~5V DC<br><input type="checkbox"/> 0~1V DC<br><input type="checkbox"/> -0.5~+0.5V DC<br><input type="checkbox"/> CH 無効 | -10~+10V DC | <input type="checkbox"/> 確認済 |

CH 無効の場合、標準設定値となります。

### ■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

| チャンネル | 設定可能範囲          | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値    | 弊社記入欄                        |
|-------|-----------------|-----------|----------|------------------------------|
| 出力 0  | -32,000~+32,000 | ～         | 0~10,000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 1  | -32,000~+32,000 | ～         | 0~10,000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 2  | -32,000~+32,000 | ～         | 0~10,000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 3  | -32,000~+32,000 | ～         | 0~10,000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |

### ■出力クリア値設定 \*1

| チャンネル | 設定可能範囲             | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値      | 弊社記入欄                        |
|-------|--------------------|-----------|------------|------------------------------|
| 出力 0  | -15.00~+115.00 [%] |           | -15.00 [%] | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 1  | -15.00~+115.00 [%] |           | -15.00 [%] | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 2  | -15.00~+115.00 [%] |           | -15.00 [%] | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力 3  | -15.00~+115.00 [%] |           | -15.00 [%] | <input type="checkbox"/> 確認済 |

\*1、出力レンジが-10~+10V DC の場合、約-7.5~-15%は約-11.5V DC、約 107.5~115%は約+11.5V DC が出力されません。

### ■通信断時出力設定

| 項目名称   | 設定可能範囲  | ご指定出荷時設定値   | 標準設定値 | 弊社記入欄                        |
|--------|---------|---|-------|------------------------------|
| 通信断時出力 | 右項目より選択 | <input type="checkbox"/> 出力値保持<br><input type="checkbox"/> 出力クリア値 | 出力値保持 | <input type="checkbox"/> 確認済 |