

仕様伺書

対象形式：R7D-DC16A、R7D-DC16B、
R7D-DC8C、R7D-DC8E

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■ 伝送速度設定 (B.RATE スイッチ)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

■ ノードアドレス設定 (NODE ADD. スイッチ)

設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
1~63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 増設ユニットの有無 (SW1-1, 2) *

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし (OFF, OFF)	増設なし (OFF, OFF)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8点/16点 (ON, OFF)		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8点/16点 (OFF, ON)		

* R7D-DC8C では増設ユニットをご利用頂けません。

■ 通信断時出力設定 (SW1-4) (本体出力ユニットに適用されます)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力設定	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持) (ON)	出力保持 (ON)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を OFF) (OFF)		

■ 通信設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767 (1 = 0.1 秒)		10 (1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加**	OFF:ステータスなし ON:ステータスあり		OFF:ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済

** R7D-DC8C では、ステータス付加をご利用頂けません。