

仕様伺書

対象形式：R7E－DC16A、R7E－DC16B

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER.No.			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
SER.No.	

■Ethernet 通信設定

項目		設定可能範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	設定確認
IP アドレス		各バイト 0～255					192.168.0.1	☐ 確認済
サブネットマスク							255.255.255.0	☐ 確認済
デフォルトゲートウェイ							192.168.0.100	☐ 確認済
無通信監視時間	ソケット 1	0～32767 但し 1 = 0.1s					1800	☐ 確認済
	ソケット 2						1800	
	ソケット 3						1800	
	ソケット 4						1800	

■通信断時出力設定（基本ユニット）

項目名称	設定内容	標準設定値	設定確認
通信断時出力設定	☐ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持	☐ 確認済
	☐ 出力クリア（出力を OFF）		

■増設の有無

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	☐ 増設無し	増設無し	☐ 確認済
	☐ 接点入力 8 点/16 点		
	☐ 接点出力 8 点/16 点		

■通信断時出力設定（増設ユニット）

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力設定	☐ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持	☐ 確認済
	☐ 出力クリア（出力を OFF）		

* 接点出力増設ユニットに適用されます。