仕様伺書　対象形式：R7E－MS4

お客様記入		弊社記入	
形　式		JOB No.	
貴社名		SER. No.	
お名前		営業担当	
注　番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■ Ethernet 通信設定

項　目		設定範囲	ご指定出荷時設定値				標準設定値	弊社記入欄
IP アドレス		各バイト 0～255					192.168.0.1	□ 確認済
サブネットマスク							255.255.255.0	□ 確認済
デフォルトゲートウェイ							192.168.0.100	□ 確認済
無通信監視時間	ソケット 1	0～32767 ただし 1 ＝ 0.1s					1800（180.0 秒）	□ 確認済
	ソケット 2						1800（180.0 秒）	
	ソケット 3						1800（180.0 秒）	
	ソケット 4						1800（180.0 秒）	

■増設ユニットの有無

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	□ 増設なし	増設なし	□ 確認済
	□ 接点入力 8 点 /16 点		
	□ 接点出力 8 点 /16 点		

■通信断時出力設定 ＊

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	□ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持	□ 確認済
	□ 出力クリア（出力を OFF）		

＊接点出力増設ユニットに適用されます。

■スケーリングデータ設定

各チャネルのスケーリング値を設定（ZERO～SPAN において、ZERO < SPAN）

チャネル	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	-32000～+32000	～	0～10000	□ 確認済
入力 1	-32000～+32000	～	0～10000	□ 確認済
入力 2	-32000～+32000	～	0～10000	□ 確認済
入力 3	-32000～+32000	～	0～10000	□ 確認済

■変換速度設定

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度／変換精度	□ 80ms／± 0.1%	80ms／± 0.1%	□ 確認済
	□ 40ms／± 0.2%		
	□ 20ms／± 0.4%		
	□ 10ms／± 0.8%		

■通信設定

項　目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0～32767 （1 ＝ 0.1 秒）		30（3.0 秒）	□ 確認済