

仕様伺書

対象形式：R3-YV4, R3S-YV4

お客様記入		弊社記入	
形式		JOB No.	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■出力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力信号 1	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5~+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1~+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~1V DC		
出力信号 2	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5~+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1~+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~1V DC		
出力信号 3	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5~+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1~+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~1V DC		
出力信号 4	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5~+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1~+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1~5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~1V DC		

■出力保持設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力信号 1~4	<input type="checkbox"/> 通信異常時 出力保持	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 通信異常時 出力 OFF		

■出力保持

内部通信バス 1 からのデータにて出力します。バス 1 が異常となるとバス 2 のデータを採用します。バス 1、2 ともに異常な場合、出力は正常なデータを受信するまで保持します。

■出力 OFF

内部通信バス 1 からのデータにて出力します。バス 1 が異常となるとバス 2 のデータを採用します。バス 1、2 ともに異常な場合、出力は正常なデータを受信するまで-15%（または約-11.5V）を出力します。

出力保持の場合も、出力 OFF の場合も、電源投入時は、正常データを受信するまで-15%（または約-11.5V）を出力します。

■変換データ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ZERO～SPAN において、ZERO<SPAN）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力信号 1	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力信号 2	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力信号 3	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力信号 4	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済