

# 仕様伺書

対象形式：R30YS4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■出力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力1	<input type="checkbox"/> 4~20mA DC	4~20mA DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CH無効		
出力2	<input type="checkbox"/> 4~20mA DC	4~20mA DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CH無効		
出力3	<input type="checkbox"/> 4~20mA DC	4~20mA DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CH無効		
出力4	<input type="checkbox"/> 4~20mA DC	4~20mA DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CH無効		

CH無効の場合、標準設定値となります。

## ■スケール設定

各チャンネルのスケール値を設定（ゼロスケール値～フルスケール値）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力1	-32,000 ~ +32,000	~	0 ~ 10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力2	-32,000 ~ +32,000	~	0 ~ 10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力3	-32,000 ~ +32,000	~	0 ~ 10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力4	-32,000 ~ +32,000	~	0 ~ 10,000	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■通信断/起動時出力値設定

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力1	-15.00 ~ +115.00		-15.00	<input type="checkbox"/> 確認済
出力2	-15.00 ~ +115.00		-15.00	<input type="checkbox"/> 確認済
出力3	-15.00 ~ +115.00		-15.00	<input type="checkbox"/> 確認済
出力4	-15.00 ~ +115.00		-15.00	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■通信断時の出力

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時の出力	<input type="checkbox"/> 出力値保持	出力値保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 設定値を出力		