

# 仕様伺書

対象形式：R30PA2

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■最大積算パルス数

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力1	1～4,294,967,295		4,294,967,295	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	1～4,294,967,295		4,294,967,295	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■オーバーフロー時の戻り値

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力1	0、1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	0、1		0	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■入力パルスカウントエッジ

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力パルスカウントエッジ	<input type="checkbox"/> 立ち下がり(DI-ON) <input type="checkbox"/> 立ち上がり(DI-OFF)	立ち下がり(DI-ON)	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■外部リセット検出エッジ

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
外部リセット検出エッジ	<input type="checkbox"/> 立ち下がり(DI-ON) <input type="checkbox"/> 立ち上がり(DI-OFF)	立ち下がり(DI-ON)	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■外部リセット検出

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
外部リセット検出	<input type="checkbox"/> 無効 <input type="checkbox"/> 有効	無効	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■上位機器リセット／プリセット

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
上位機器リセット／プリセット	<input type="checkbox"/> 無効 <input type="checkbox"/> 有効	無効	<input type="checkbox"/> 確認済