

仕様伺書

対象機種：48N シリーズ デジタル表示なし
 (形式：48NAR, 48NAT, 48NAV, 48NAVA, 48NAVD)

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
 標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

48N シリーズでは、ゼロ調整・スパン調整を行うと、警報設定がリセットされます。
 ポテンショメータ入力の 48NAM は、現場でのゼロ調整・スパン調整が不可欠であるため、警報に関連する項目の
 設定をうけたまわることができません。あしからずご了承ください。

製造部門	
確認	設定
機番	

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄 <input type="checkbox"/> 確認済
下下限設定	該当仕様 4点警報タイプ	0~100 (バーグラフ表示位置(%))		10 (10%位置)	
下限設定	該当仕様 2点警報タイプ 4点警報タイプ	0~100 (バーグラフ表示位置(%))		30 (30%位置)	
上限設定	該当仕様 2点警報タイプ 4点警報タイプ	0~100 (バーグラフ表示位置(%))		70 (70%位置)	
上上限設定	該当仕様 4点警報タイプ	0~100 (バーグラフ表示位置(%))		90 (90%位置)	

※必ず「2点警報：下限<上限」、「4点警報：下下限<下限<上限<上上限」の条件となるよう、ご指定ください。