

仕様伺書

対象機種：48NDM

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

48N シリーズでは、ゼロ調整・スパン調整を行うと、警報設定がリセットされます。
ポテンシオメータ入力の 48NDM は、現場でのゼロ調整・スパン調整が不可欠であるため、警報に関連する項目の設定をうけたまわることができません。あしからずご了承ください。

製造部門	
確認	設定
機番	

■ サンプルングデータ 移動平均回数設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
サンプルングデータ 移動平均回数設定	1, 2, 4, 8, 16 (回)		4	<input type="checkbox"/> 確認済