

## 第9回 热式流量計

(有)計装プラザ 代表取締役 佐鳥聰夫

### 1. 洞窟の出口を知る方法

昔読んだ子供向けの雑誌に、「洞窟の中で灯りが消えた。出口の方 向を知るにはどうしたら？」とい う話がありました。答えはたしか 「指を唾で濡らし、真っ直ぐに立てる と風の吹いてくる方が冷たく感 じる。そちらの方向に出口がある」 というものでした。

「風の動きが分かるくらい出 口に近ければ、何も汚い指を舐めな くとも方向くらい分かるだろう」と異論がでそうですが、今回取り 上げる流量計は、本質的にはこの 話と同じ理屈で動いています。

この連載の第6回で取り上げた コリオリ式流量計は、液体やスラ リーの質量流量が直接測れること が最大の特長でしたが、気体は限 られた条件の下でしか測れません でした。今回解説する熱式流量計 はその逆で、気体の質量流量が直 接測れます。その代わり、液体への 適用は微少流量に限られています。

熱式流量計はサーマルフロー メータ、またはサーマル式流量計 とも呼ばれます。

### 2. 動作原理

熱式流量計にはいくつかの異なる 動作原理がありますが、いずれも 発熱体から流体が熱を運び去る 程度を測る点で共通しています。 その中の一つを図1に示します。

金属細管にヒータを巻きつけ、その両側に 温度センサを配置すると、流体が流れてい ないときはヒータの熱が両側に均等に 伝わり、両方のセンサの出力はバランスし ています。流体が流れると上流側センサは 冷えて出力が下がり、下流側は逆に上がつて、出力バランスが崩れます。この崩れる度 合いが流体の質量流量に比例してい ます。

細管の内径は0.5mm程度なので流せる流量 は極めて少なく、図2

に示すように、流れを流量計の内部 で主流とバイパス流に分け、バイパ ス流量を測って全体の流量を推定す る方式が一般的です。

主流が流れるメイン配管の内部 にあるフローエレメントは、金属 細管を束ねたものや金属板に細か い孔を多数開けたもの、あるいは 焼結金属が用いられ、流れに適当 な抵抗を与えることによってバイ パス流に対する比率を決めていま す。主流とバイパス流は常に一定 の比率で増減しますから、バイパ ス流量を測れば全体の流量が分かることになります。




図1 热式流量計の原理




図2 バイパス分流式

小型の熱式流量計をコントロー ラおよび制御弁と一体化し、それ 自体で流量を一定の値に制御する、 マスフロー・コントローラと呼ば れる製品も普及しています。

熱式流量計の測定対象はほとん ど気体ですが、中には液体の微少 流量を測る製品もあります。

### 3. 热式流量計の特性

いつものように、まず長所から 述べましょう。

- 1) 質量流量が直接測れる  
液体と異なり、気体は温度・圧 力の影響で体積が大幅に変わりま

す。したがって、体積流量で測つても、0、1気圧の標準状態に換算した値、NL / minやNm<sup>3</sup> / hで表示します。これは質量流量表示と実質的には同じです。そのため、体積流量計、温度発信器、圧力発信器、さらに補正演算器から成るシステムを必要とします。

ところが、熱式流量計はそれ自体が直接質量流量信号を出力するのですから、これほどありがたいことはありません。

## 2)可動部がない

回転軸のように動く部品がないため、一旦うまく動き出せば後の面倒はありません。メンテナンスが不要です。

## 3)微少流量まで測定可能

気体で3NmL / min、液体で0.7mL / minという極めて微少な流量まで測定可能です。

## 4)流量ゼロ付近まで信号が出る

温度センサは風の動きに敏感で、流速がゼロ付近になっても出力信号を出し続けます。ある流速でパッと信号が消えることはありません。逆に過大流量で壊れる部品もなく、1つの流量計で広い流量範囲をカバーできます。

## 5)高温・低温で使える

+ 550 の高温から - 200 の低温まで使えます。ただし、1台の流量計で高低温すべてをカバーするのではなく、流体の温度範囲が定められています。カタログで検討する際、注意してください。

物にはすべて良い面と悪い面があります。弱点のない流量計などありません。熱式流量計について注意すべき点を以下に挙げます。

## 1)測定対象の制約

クリーンな気体専用です。蒸気も液体もスラリーも測れません。ただし、微少液体流量を測定対象とする製品があり、これは電気信号を必要とする用途に好適です。


## 2)汚れに弱い

前項で「クリーンな」と断ったのは、熱式が汚れに弱いからです。塵や埃で細管が詰まれば当然測れなくなります。流量計入口の金網をフィルタと思う方が多いのですが、これは実は整流器で、塵埃を防ぐ効果はありません。もし、効果があるほど目の細かいフィルタを入れれば、すぐに詰まってしまうでしょう。細管を使わないタイプでも、ヒータやセンサの表面が汚れると誤差が増えます。したがって、湿ったガスやオイルミストのあるラインは避けてください。

## 3)流体ごとに特性が変わる

熱式流量計の流量対出力信号の関係は、図3に示すように流体ごとに異なります。熱を運び去る能力が流体によって違うからです。

したがって、窒素ガス用に購入した流量計を、そのまま水素ガス用に使うことはできません。実流校正は本来ならば実ガスで行うべきですが、これは大変なので、空気または窒素ガスで校正し、あらかじめ実験で求めた換算係数を適用するのが一般的です。



## 著者紹介



佐鳥聰夫

(有)計装プラザ 代表取締役 /  
技術士(機械、電気・電子部門)  
(E-mail : satori@keisoplaza.info  
TEL : 090-1404-5549)

センサとフィールド機器専門のポータルサイト  
「計装プラザ」を運営中  
<http://www.keisoplaza.info/>

## 4)直管部が必要な場合もある

図2に示した構造の製品は直管部を必要としませんが、大きい口径の配管に棒状のセンサを挿入する構造をとる製品もあり、この場合は原理的に流速を測定することになるため、上下流にある程度の直管部を必要とします。詳細は、参考書(たとえば松山裕著「実用流量測定」省エネルギーセンター1995年刊)をご覧ください。

## 4. 応用分野

熱式流量計は、クリーンなガスに用いたとき、その特長を最大に発揮します。したがって、多種類の純粋な原料ガスを用いる半導体製造プロセスは、正にぴったりの応用分野です。

一方、ごみ焼却場の排煙ガス流量測定にも、高温に強い熱式流量計が使われています。排煙の中の細かい埃で、センサの表面が次第に汚れて来ますが、間歇的に空気を吹き付ける装置を取り付け、問題を解決しました。このように、計装の工夫で弱点を補うこともできるのです。